

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, QR-код \*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт Мира, д. 68, priem@24.mchs.gov.ru

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

662543 Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, 6, тел. 8(39145)2-12-92

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 90/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -  
ДЕТСКИЙ САД №54 "ЗОЛУШКА" ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения плановой выездной проверки  
№90 от «04» октября 2021 года  
в период с «21» октября 2021 г. по «28» октября 2021 г.  
инспектором ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск, старшим лейтенантом  
внутренней службы, Колесниковой Ириной Ринатовной

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка по адресу: Красноярский край, г. Лесосибирск,  
ул. Кирова, 22

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица заведующий  
МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 54 «Золушка» города  
Лесосибирска» Дресвянкина Елена Леонидовна

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	<p>Речевые оповещатели не обеспечивают информирование людей о пожаре на втором этаже объекта защиты МБДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска»</p>	<p><b>Часть 3 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b>.</p> <p>Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к снижению уровня безопасности людей.</p> <p><b>Часть 4 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"</b>.</p> <p>В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта.</p> <p><b>Пункт 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</b></p> <p>Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.</p>	До 01.08.2022 г.	




2.	Руководитель организации не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности, до их замены в установленном порядке	<p><b>Пункт 54 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».</b></p> <p>При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.</p>	До 01.08.2022 г.	
----	--	--	------------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

**Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 54 «Золушка» города Лесосибирска»  
Дресвянкина Е.Л.**

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

  
(подпись)

**Инспектор ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск  
старший лейтенант внутренней службы  
Колесникова И.Р.**

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



27 октября 2021 г.

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.