

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6,
тел. 8(39145) 6-12-92, lesosibirsk.ond@mail.ru

г. Лесосибирск

28 июля 2020 г.
12 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 38

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова, д.22.
На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 06 июля 2020 № 38
подписанного ВрИО начальника ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск В.В. Горячкиным
была проведена плановая проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного обра-
зовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золушка» города Лесоси-
бирска», ИНН 2454012890 ОГРН 11022401509921

Дата и время проведения проверки:

16 июля 2020 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 м. Продолжительность 1 ч
28 июля 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 м. Продолжительность 1 ч

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/ 2 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): заведующий
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска» Дресвян-
кина Елена Леонидовна, 06.07.2020 г.

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Лесосибирска по пожарно-
му надзору Мухамадеева Ирина Ринатовна

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка
– детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска» Дресвянкина Елена Леонидовна

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной
безопасности: не выявлено


выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора),
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
внесена (заполняется при проведении выездной проверки):




(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуаль-
но предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: общая характеристика пожарной опасности объекта, приложение № 1 к приказу МЧС России № 261 от 28.06.2018

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор
г. Лесосибирска по пожарному надзору



И.Р. Мухамадеева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золушка» города Лесосибирска» Дресвянкина Елена Леонидовна

«28» июля 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 54 «Золушка» г. Лесосибирска» (далее - МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золушка») зарегистрировано в налоговом органе 21.03.2000 (свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговый орган серия 24 № 005816910). Учредителем МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Золушка» является администрация г. Лесосибирска.

В соответствии с договором №41 от 01.12.2010 года о закреплении муниципального имущества, на праве оперативного управления, здание по адресу, 662543, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Кирова 22 закреплено за МБДОУ «Детский сад № 54 «Золушка» на праве оперативного управления.

Детский сад расположен в отдельностоящем двухэтажном здании, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, 1990 года постройки. Капитальный ремонт, реконструкция и иные работы, связанных с полной или частичной заменой строительных конструкций, не проводились. Здание имеет общую поэтажную площадь 3850,1 кв. м. Несущие стены железобетонные, перекрытие железобетонные плиты, имеется подвальное помещение, крыша плоская, кровля рубероид по битумной мастике. Освещение электрическое, отопление водяное, вентиляция естественная.

Из подвального этажа здания непосредственно наружу предусмотрено два обособленных выхода наружу. Из помещений первого этажа предусмотрено 21 эвакуационных выходов. Эвакуация со второго этажа осуществляется по 8 наружным и 4 внутренним лестничным клеткам. Площадки и проступи наружных лестниц выполнены сплошными. В здании детского сада имеется 13 групповых ячеек. Все групповые ячейки имеют по два эвакуационных выхода. Стены групповых ячеек оштукатурены и окрашены водно-дисперсионной краской (согласно предоставленного сертификата соответствия № С-РУ.ПБ58.В.01147, пожарная опасность КМ1). Полы групповых ячеек покрыты линолеумом. Пожарная опасность линолеума КМ2, согласно предоставленного сертификата соответствия № С-РУ.ПБ66.В.00056. Имеется 5 пожарных лестниц, испытанные 03.09.2018 года. Электрощитовые, расположенные в подвальном помещении и на первом этаже, помещения кухни и прачечных, выделены противопожарными перегородками с заполнением дверных проемов противопожарными дверями, согласно предоставленного сертификата соответствия № С-РУ.ПБ40.В.00049, предел огнестойкости дверей EI60.

Музыкальный зал расположен на первом этаже здания. Из музыкального зала имеется два рассредоточенных эвакуационных выхода. Стены оштукатурены и окрашены водно-дисперсионной краской (согласно предоставленного сертификата соответствия № С-РУ.ПБ58.В.01147, пожарная опасность КМ1). Полы музыкального зала и общих коридоров покрыты линолеумом. Пожарная опасность линолеума КМ2, согласно предоставленного сертификата соответствия № С-РУ.ПБ97.В.01152. Предоставлен приемо-сдаточный акт на выполнение огнезащитных работ на тканевые декорации (занавес, кулисы, драпировка) от 13.12.2019 года.

Помещение спортивного зала расположено на первом этаже здания. Из спортивного зала имеется два рассредоточенных эвакуационных выхода. Стены оштукатурены и окрашены водно-дисперсионной краской (согласно предоставленного сертификата соответствия № С-РУ.ПБ58.В.01147, пожарная опасность КМ1). Полы спортивного зала и общих коридоров покрыты линолеумом. Пожарная опасность линолеума КМ2, согласно предоставленного сертификата соответствия № С-РУ.ПБ67.В.01098.

Помещение бассейна расположено на первом этаже здания. Из помещений бассейна имеется один эвакуационный выход. Стены и пол покрыты кафельной плиткой. Имеется приказ № 29/1 от 03.02.2020 года об ограничении посещения бассейна не более 10 человек.

Помещения здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре третьего типа. Сигнал дублируется на пульт системы ПАК «Стрелец-мониторинг», установленный в помещении ПСЧ-48 ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю. Имеется контракт № 065 от 10.01.2020 года на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации и контракт № ТО-449/20 на оказание услуг по техническому обслуживанию. Акты проверки работоспособности от 23.06.2020 года и от 30.06.2020 года. Договор на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации заключен с ООО «ТАУРУС» и с ООО «ЭлСиБ», имеющем лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому

