

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» ноября 2023 г., 24230061000208323331

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю**

«21» ноября 2023 г., № 2311/032-24/34/ПВПР

(дата составления документа)

край Красноярский, г Лесосибирск, ул Кирова, Дом 6, 83914561292, e-mail: ondlesosibirsk@24.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 21 » ноября 2023 г., учетный номер 24230061000208323331.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(выполнение вида государственного надзора (надзора), вида муниципального надзора в соответствии с единым реестром видов федерального государственного надзора (надзора), реализации государственного надзора (надзора), осуществляемого государством)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор МО город Лесосибирск Красноярского края по пожарному надзору) Горячкин Виталий Валерьевич, e-mail: goryachkinvv@24.mchs.gov.ru, телефон: +73914561292

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспектора), а так же наименование группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. край Красноярский, г Лесосибирск, ул Кирова, Дом 22

(указывается адрес (местонахождение) места осуществления надзорной деятельности или адрес (местонахождение) организации или объекта надзора)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД №54 "ЗОЛУШКА" ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА", адрес юридического лица: 662543, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, ЛЕСОСИБИРСК, КИРОВАУЛИЦА, 22

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, ее осуществляющей вид деятельности)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Видимость светового оповещателя «Выход», расположенного над эвакуационным выходом из групповых ячеек «Веселые человечки», «Солнышко» и «Утятка», ухудшена за счет расположенных жалюзи
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 37. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной безопасности.
Срок устранения нарушения:
01.09.2024
2. Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, складских помещений, расположенных в подвальном этаже, с обозначением их категорий на входных дверях помещений.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательное требование и его структурная единица:
Пункт: 12. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 09/16/2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
Руководитель организации обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с

наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.


Срок устранения нарушения:

01.09.2024

Указывается название нарушенных обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, в котором установлено нарушение обязательных требований, стандарта, технического регламента страны нарушенных обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительного документа, требований документа, истечение срока действия обязательных требований (соответствии с законодательством Российской Федерации, иное правовое регулирование конкретного (конкретного) случая, срок устранения нарушения)

Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор МО город Лесосибирск Красноярского края по пожарному надзору) Горячкин Виталий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, инициалы руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, выполняющего функции)



Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по МО г. Лесосибирск Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Красноярскому краю (государственный инспектор МО город Лесосибирск Красноярского края по пожарному надзору) Горячкин Виталий Валерьевич, e-mail: goryachkinvv@24.mchs.gov.ru, телефон: +73914561292

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, исполняющего обязанности должностного лица, контактный телефон, контактный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или должностного представителя контролируемого лица, исполняющего предписание, ознакомленного с предписанием)

«16» часов «57» минут «21» 11 2023 г.  

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

